



POTVRDA O NOSTRIFIKACIJI TIPSKIH ISPITIVANJA
NOSTRIFICATION CERTIFICATE ON TYPE TEST

NC-0911/21

Datum Date	31.5.2021.	Omot spisa File number	8/111/21.IND
Naručitelj Customer	ETI Elektroelement d.o.o. Obrezija 5, SI-1411 Izlake, Slovenija		
Predmet nostrifikacije Notification object	Rastalni uložak tip D02, 400 V, nazivne struje 20, 25, 32, 35, 40, 50 i 63 A, rastalne karakteristike "gL/gG" za zaštitu kabela i vodova		
Proizvođač Manufacturer	ETI POLAM Sp.z.o.o., Ul. Jana Pawla II 18 06-100 Pultusk Poland		
Način ispitivanja Test method	IEC 60269-1:2006+AMD1:2009+AMD2:2014; IEC 60269-3:2010+AMD3 :2013;		
Prema Izvještaju o nostrifikaciji br. According to Notification Report No.	NR-0911/21 od 31.5.2021.		
Zaključak Conclusion	Rastalni uložak tip D02, 400 V, nazivne struje 20, 25, 35, 50 i 63 A, rastalne karakteristike "gL" za zaštitu kabela i vodova zadovoljava ispitivanja prema navedenim normama.		
Potvrda vrijedi do Certificate is valid till	Promjene materijala ili konstrukcije, a najdulje 3 godine.		
Napomena Note	Ranije izdana potvrda NC-0840/18 IE-Zagreb prestaje važiti.		

Za sukladnost bilo kojeg proizvoda tipski označenog kao i ispitani uzorak odgovoran je proizvođač.

The responsibility for conformity of any product having the same designation with that tested rests with the manufacturer.

Po ovlaštenju direktora IE
By the authority of the General Manager



dr. sc. Milutin Pavlica, dipl. ing. el.