



POTVRDA O NOSTRIFIKACIJI TIPSKIH ISPITIVANJA
NOSTRIFICATION CERTIFICATE ON TYPE TEST

NC-0912/21

Datum Date	15.6.2021.	Omot spisa File number	8/111/21.IND
Naručilac Customer	ETI Elektroelement d.o.o. Obrezija 5 SI-1411 Izlake, Slovenija		
Predmet nostrifikacije Notification object	Podnožje za niskonaponske visokoučinske osigurače 690 V, 630 A frekvencije 45-62 Hz veličine 3, 1-polne i 3-polne izvedbe sa keramičkim podnožjem tip PK3 i PK3/3 i umjetne mase tip PT3 i PT3/3		
Proizvođač Manufacturer	ETI Elektroelement d.o.o. Obrezija 5 SI-1411 Izlake, Slovenija		
Način ispitivanja Test method	HRN EN 60269-1/2007+A1/2009+A2/2014 IEC 60269-2/2013 (Ed.5), HD 60269-2/2013		
Prema Izvještaju o nostrifikaciji br. According to Notification Report No.	NR-0912/21 od 15.6.2021.		
Zaključak Conclusion	Podnožje za niskonaponske visokoučinske osigurače 690 V, 630 A frekvencije 45-62 Hz veličine 3, 1-polne i 3-polne izvedbe sa keramičkim podnožjem tip PK3 i PK3/3 i umjetne mase tip PT3 i PT3/3 zadovoljava navedene norme.		
Potvrda vrijedi do Certificate is valid till	Promjene materijala ili konstrukcije, a najdulje 3 godine.		
Napomena Note	Ranije izdana potvrda NC-0829/18 IE-Zagreb prestaje važiti.		
Za sukladnost bilo kojeg proizvoda tipski označenog kao i ispitani uzorak odgovoran je proizvođač.	The responsibility for conformity of any product having the same designation with that tested rests with the manufacturer.		

Po ovlaštenju direktora IE
By the authority of the General Manager



INSTITUT ZA
ELEKTROPRIVREDU d.d.
Zagreb

1

M. Pavlica
dr. sc. Milutin Pavlica, dipl. ing. el.

M. Pavlica